



37

## PANELES DE CONTROL CONTROL PANELS

Paneles de dosificación de pH y cloro (ORP o CL en función del modelo) para uso en tratamientos de agua en piscinas privadas, públicas y semipúblicas mediante lectura con sondas de pH y REDOX o cloro libre, con dosificación mediante bomba peristáltica

pH and chlorine (depending on the model ORP or CL) dosage panels, to be used on water treatment process, swimming pools water treatment. Reading done through pH and REDOX or free chlorine probes, the dosage is done through peristaltic pumps

|                                                                                          | P-PHRX-P                                                                        | P-PHRXC-P                  | P-PHCL-P                                                                      | P-PHCLC-P                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alimentación<br>Supply voltage                                                           | 230Vac – 50Hz                                                                   | 230Vac – 50Hz              | 230Vac – 50Hz                                                                 | 230Vac – 50Hz              |
| Visualización de datos<br>Value display                                                  | Display                                                                         | Display                    | Display                                                                       | Display                    |
| Indicadores<br>Indicators                                                                | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Ajuste y lectura del valor de set point<br>Adjustment and reading of the set point value | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Selección de idioma<br>Language selection                                                | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Calibración de la sonda<br>Calibration of the probe                                      | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Cebado de la bomba manual<br>Manual priming of the pump                                  | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Modo stand by<br>Stand by mode                                                           | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Modalidad ácido (pH-) o alcalino (pH+)<br>Acid (pH-) or alkaline (pH+) option            | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Escala valor REDOX (0-800 mV)<br>REDOX value scale (0-800 mV)                            | ✓                                                                               | ✓                          | X                                                                             | X                          |
| Escala valor pH (6-8)<br>pH value scale (6-8)                                            | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Escala valor PPM (0-3 ppm)<br>PPM value scale (0-3 ppm)                                  | X                                                                               | X                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Paro automático por tiempo de inyección<br>Automatic stop for injection time             | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Bomba dosificadora pH<br>pH dosage pump                                                  | ✓                                                                               | ✓                          | ✓                                                                             | ✓                          |
| Bomba dosificadora cloro<br>Chlorine dosage pump                                         | ✓                                                                               | X                          | ✓                                                                             | X                          |
| Dosificación<br>Dosage                                                                   | Peristáltica / Peristaltic                                                      | Peristáltica / Peristaltic | Peristáltica / Peristaltic                                                    | Peristáltica / Peristaltic |
| Índice de protección<br>Protection index                                                 | IP65                                                                            | IP65                       | IP65                                                                          | IP65                       |
| Referencias<br>References                                                                | P-PHRX-P-5L/H                                                                   |                            | P-PHCL-P-5L/H                                                                 |                            |
|                                                                                          | P-PHRX-P-10L/H                                                                  |                            | P-PHCL-P-10L/H                                                                |                            |
|                                                                                          | P-PHRXC-P-5L/H*                                                                 |                            | P-PHCLC-P-5L/H*                                                               |                            |
|                                                                                          | P-PHRXC-P-10L/H*                                                                |                            | P-PHCLC-P-10L/H*                                                              |                            |
|                                                                                          | Incluido el kit sonda pH y kit Smart/1<br>Kit sonda pH and Kit Smart/1 enclosed |                            | Incluido el kit sonda pH y kit ampero<br>Kit sonda pH and kit ampero enclosed |                            |
|                                                                                          |                                                                                 |                            |                                                                               |                            |

(\*) Sin bomba peristáltica para el control de un equipo externo (salida de relé a 220Vca) como por ejemplo un clorador salino

(\*) Without peristaltic chlorine pump to control an external device (relay output 220Vca) such as salt water chlorinator

## MEDIDA / MEASURE

280x250x135mm 1Kg